

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Приозерской районной организации
ЛОО ООО «ВОИ»


Н.А. Горшенина
« 04 » _____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МДОУ № 11


О.В. Медведева
« 27 » _____ 2023 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 11»
(объекта социальной инфраструктуры (ОСИ))

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 11».
 - 1.2. Адрес объекта: 188751, Ленинградская область, Приозерский район, п. Кузнечное, улица Юбилейная, дом 6а.
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1428,1 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6813 кв. м.
 - 1.4. Год постройки здания: 1962, последнего капитального ремонта: 1978 г.
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2024 г.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 11».
 - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188751, Ленинградская область, Приозерский район, п. Кузнечное, улица Юбилейная, дом 6а.
 - 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
 - 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
 - 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
 - 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет образования Приозерского муниципального района Ленинградской области.
 - 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Предоставление образовательных услуг.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 156 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 850 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<u>ДУ</u>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ДУ</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>Б</u>
4	с нарушениями зрения	<u>А</u>
5	с нарушениями слуха	<u>ДУ</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>А</u>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДП-И (Г, У, О), ДУ-И (С, К)</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>ДП-И (Г, У, С), ДУ-И (О, К)</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ДУ-И (Г, У, С) ДУ-И (О, К)</u>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ДУ-И (У, О, С) ДУ-И (Г, К)</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ДП-И (У, Г, О, К), ДУ-И (С)</u>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<u>ДЧ-И (О, С, К, У), ДУ-И (Г)</u>

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У, О, К), ДУ-И (С)
---	---	--------------------------------

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным полностью для инвалидов с умственными нарушениями, с нарушениями зрения, доступным условно для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках.

Пользователями услуг учреждения являются дети дошкольного возраста, передвижение которых по объекту осуществляются только в сопровождении сотрудников. В связи с этим доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов по оказанию необходимой квалифицированной помощи МГН (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, а так же на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МГН), а так же выполнением следующих мероприятий-

Территория, прилегающая к зданию (участок):

отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, устранить неровности дороги); снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами.

Вход в здание (главный вход, входы в группы, расположенные на первом этаже):

увеличить габариты входных площадок (2,2х2,2м п. 5.1.3 СП 59.13330.2012), установить пандус на высоту входной площадки главный вход, входы в группы расположенные на первом этаже (п.4.1.14 СП 59.13330.2012); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы в соответствии с нормативными требованиями на высоту 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога).

Путь (пути) движения внутри здания:

установить недостающие поручни вдоль обеих сторон маршей лестниц 0,9м. и 0,5м. (п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012, п. 3.32 СНиП 35-01-2001).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура).

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение акустической информации, (малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

Полное соответствие объекта нормативным требованиям в части доступности для МГН возможно только при капитальном ремонте и/или реконструкции.

4. Управленческое решение

4.1. «Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения МДОУ и порядка предоставления в МДОУ услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов»

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения МДОУ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Выделить стоянку автотранспортных средств для инвалидов.	2023-2029 г.г.
2	Приобрести сменные кресла – коляски.	2023-2029 г.г.
3	Оборудовать поручни.	2023-2029 г.г.
4	Оборудовать пандусы.	2023-2028 г.г.
5	Обустроить подъемные платформы (аппарели).	2023-2029 г.г.
6	Установить раздвижные двери.	2023-2030 г.г.
7	Оборудовать доступные входные группы.	2023-2029 г.г.
8	Обеспечить достаточную ширину дверных проёмов в стенах, лестничных маршах, площадок.	2023-2030 г.г.
9	Установить надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха, передвижения.	2023-2029 г.г.
10	Оборудовать музыкально-физкультурный зал индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой.	2023-2029 г.г.
11	Предоставлять инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика.	Предоставляется по необходимости.
12	Обеспечить наличие работников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности МДОУ для инвалидов и услуг в соответствии с действующим законодательством.	Постоянно.
13	Обеспечить предоставление инвалидам услуг тьютора.	По необходимости.
14	Обеспечить предоставление инвалидам сопровождения ассистента-помощника.	По необходимости.
15	Обеспечить условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по МДОУ.	2023-2030 г.г.
16	Создать универсальную безбарьерную среду для инклюзивного образования детей-инвалидов.	2023-2030 г.г.
17	Обеспечить инвалидов помощью, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, совершении ими других необходимых для получения услуги действий.	Предоставляется по необходимости.
18	Назначение работника (ов) организации, на которого (ых) административно – распорядительным актом возложено	По необходимости.

	оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг.	
19	Предоставлять услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации.	По необходимости.
20	Обеспечить допуск в МДОУ собаки – проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.	По мере необходимости.
21	Адаптировать официальный сайт ДОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	Постоянно.

4.2. Период проведения работ _____
 в рамках исполнения _____
 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О, У, С, Г), ДЧ-И (К).
 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
 Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
 (наименование сайта, портала)

5: Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «26» сентября 2023 г.,

2. Акта обследования объекта от «26» сентября 2023 г.

3. Решения Комиссии №1 от «26» 09 2023 г.

Председатель комиссии:
заместитель заведующего по безопасности Коваль Д.А.
члены комиссии:
учитель-дефектолог - Кореткевич Н.Э.
учитель-логопед - Вилкушкевич Н.А.
демонстратор - Кестина А.С.
музыкальной руководитель - Михонова Л.В.



Председатель организации Призерская А.С.
100 000 501
Н.А. Торшенина